



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА
ПОЖАРСКОГО РАЙОНА

микрорайон 4, 2
пгт Лучегорск, 692001

14.08.2020 № 7-26-2020-311/2463

8/20/20
Директору МОБУ СОШ № 4
Пожарского муниципального
района

Портнягиной А.Г.

4 микрорайон, д. 4
п. Лучегорск
Пожарский район
Приморский край
692001

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований
трудового, противопожарного и
санитарно-эпидемиологического
законодательств

Прокуратурой Пожарского района во исполнение поручения прокуратуры Приморского края проведена проверка соблюдения требований трудового, противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательств в МОБУ СОШ № 4 Пожарского муниципального района (далее – МОБУ СОШ № 4), в ходе которой установлено следующее.

В соответствии со ст. 2 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации основными принципами правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений признаются обеспечение права каждого работника на отдых, включая предоставление оплачиваемого ежегодного отпуска, обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключенного договора, включая право работодателя требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и право работников требовать от работодателя соблюдения его обязанностей по отношению к работникам, трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.

Статьей 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров,

ПК № 016356

8/20/20

обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований.

Однако, по результатам проверки установлено, что в 2020 году руководством МОБУ СОШ № 4 проведение медицинских осмотров работниками учреждения не организовано.

В силу ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» утверждены Правила противопожарного режима (далее - Правила), которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В нарушение п. 61 Правил, в соответствии с которым руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки, в здании МОБУ СОШ № 4 система автоматической пожарной сигнализации содержится в неисправном состоянии.

В соответствии с ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

В ходе проведенной проверки установлено, что в МОБУ СОШ № 4 отсутствует система дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в

образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 утвержден СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту – СанПин 2.4.2.2821-10).

В соответствии с п. 4.25 СанПин 2.4.2.2821-10 в санитарных узлах устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются электро- или бумажные полотенца, мыло. Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов. Входы в санузлы не допускается располагать напротив входа в учебные помещения.

В ходе проведенной прокуратурой района проверки установлено, что в санитарных узлах МОБУ СОШ № 4 отсутствуют держатели для туалетной бумаги, электро- или бумажные полотенца.

Пунктом 4.29 СанПин 2.4.2.2821-10 определено, что полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.

Проверкой установлено, что в нарушение указанной нормы пол спортивного зала МОБУ СОШ № 4 имеет множество щелей и шероховатостей, что в свою очередь может стать причиной различных травм детей.

Согласно п. 1.2 «СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 (далее – СанПиН 2.4.5.2409-08) настоящие санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.

В силу п. 1.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 настоящие санитарные правила распространяются на действующие, строящиеся и реконструируемые организации общественного питания образовательных учреждений.

В соответствии с п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 не допускается использование кухонной и столовой посуды деформированной, с отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью, столовые приборы из алюминия, разделочные доски из пластмассы и прессованной фанеры, разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь с трещинами и механическими повреждениями.

Проведенной проверкой установлено, что образовательной организацией указанные требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии не соблюдаются.

Так, в нарушение п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 при осуществлении питания несовершеннолетних в столовой МОБУ СОШ № 4 допускается использование посуды, имеющей сколы, трещины.

Выявленные прокуратурой района нарушения стали возможны по причине ненадлежащего исполнения своих обязанностей подчиненными сотрудниками и не могут остаться без принятия соответствующих мер прокурорского реагирования, так как являются причинами ненадлежащего контроля со стороны руководства, подвергают жизнь и здоровье детей и работников образовательного учреждения опасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление, принять конкретные и исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

3. О месте и времени рассмотрения представления уведомить прокуратуру района для участия.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить прокурору Пожарского района в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора района
юрист 1 класса



Р.В. Червонопрапорный

Администрация Пожарского
муниципального района Приморского края
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4»
Пожарского муниципального района
692001 Приморский край,
Пожарский район
пгт Лучегорск, 4 микрорайон, 4
тел./факс: 8 (42357) 33-3-97
e-mail: school14@rambler.ru
от 21.09.2020 г. № 177
на № 7-26-2020-311/2463 от 14.08.2020 г

Заместителю Прокурора
района юрист 1 класса

Р.В. Червонопрапорный

Уважаемый Роман Владимирович!

На ваше представление от 14.08.2020 г № 7-26-2020-311/2463 "Об устранении нарушений требований трудового, противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательств" администрация МОБУ СОШ № 4 Пожарского муниципального района информирует Вас об устранении выявленных нарушений.

1. Данное представление рассмотрено на совещании при директоре 27.09.2020 года в присутствии помощника прокурора М.В. Емельянова: Портнягина А.Г., директор пояснила, что медицинский осмотр работников учреждения организован, а именно: составлены списки работников, заключен договор КГБУЗ "Пожарская Центральная Районная Больница", но в связи с тем что недостаточно финансирования медицинский осмотр был проведен не полностью

2. Демина Л.Р. заместитель директора по АХЧ, пояснила, что система автоматической сигнализации работает и обеспечивает подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно - контрольное устройство в помещении дежурного персонала и дублирует эти сигналы на пульт подразделения пожарной охраны в пгт. Лучегорске и Владивостоке. Но так как данная система устарела то некоторые датчики вышли из строя. Администрацией школы были поданы заявки в управления образования Администрации Пожарского района. При составлении планирования бюджета на 2021-2023 гг. внесены мероприятия по замене системы сигнализации в здании МОБУ СОШ № 4 Пожарского муниципального района.

3. Демина Л.Р. заместитель директора по АХЧ, пояснила, что держатели для туалетной бумаги в каждом туалете имеются, были сняты в связи с тем, что проводился ремонт. В спортивном зале МОБУ СОШ № 4 требуется ремонт пола, стен, потолков, который не предоставляется возможным сделать пока не будет проведена замена кроли здания, которая запланирована на 2022 г. для этого сделана сметная документация и проведена экспертиза.

4. Горбовская С.В., заведующая столовой пояснила, что в период с 14.03. по 01.09.2020 г. питание в школьной столовой не было так как учащиеся находились на дистанционном обучении. С 01.09.2020 г. посуда с трещинами, сколами, поврежденной эмалью при организации питания не используется.

5. Считаю, что за допущенные нарушения законодательства малозначительные, так как работа проводилась и была устранена сразу после указаний проверки, наложение дисциплинарного взыскания на Демину Л.Р. заместителя директора по

АХЧ, МОБУ СОШ № 4 Пожарского муниципального района, было в виде устного замечания.

6. По вопросам компетенции, обязанностей и ответственности с сотрудниками был проведен повторный инструктаж по соблюдению должностных обязанностей.

Директор МОБУ СОШ № 4
Пожарского муниципального района

А.Г. Портнягина